

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



## Карта заказа ПД100И модели 1х7 датчик давления для затапливаемых колодцев

**ПД100И-ДИХ-1Х7-Х-Х**

**Верхний предел измерений, МПа:**

**0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6;  
1,0; 1,6; 2,5; 4,0**

**Код обозначения модели:**

**117** – штуцер М20×1,5 манометрический  
**127** – штуцер G1/2 торцевая мембрана  
**147** – штуцер М24×1,5 торцевая мембрана  
**177** – штуцер G 1/2 манометрический  
**187** – штуцер G 1/4

**Класс точности:**

**0,25** – ±0,25 % от ВПИ (от 0,06 МПа)  
**0,5** – ±0,5 % от ВПИ (от 0,01 МПа)

**Длина встроенного кабеля: от 1 до 500 м**

**Модификации ПД100И-ДИХ-1Х7**

### ПД100И-ДИВХ-1Х7-Х-Х

**Верхний предел измерений, МПа:**

**0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08;**  
**0,1; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4**

**Код обозначения модели:**

**117** – штуцер М20×1,5 манометрический  
**127** – штуцер G1/2 торцевая мембрана  
**147** – штуцер М24×1,5 торцевая мембрана  
**177** – штуцер G 1/2 манометрический  
**187** – штуцер G 1/4

**Класс точности:**

**0,25** – ±0,25 % от ВПИ (от 0,08 МПа)  
**0,5** – ±0,5 % от ВПИ (от 0,01 МПа)

**Длина встроенного кабеля: от 1 до 500 м**

### Модификации ПД100И-ДИВХ-1Х7

### ПД100И-ДВХ-1Х7-Х-Х

**Верхний предел измерений, МПа:**

**0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1**

**Код обозначения модели:**

**117** – штуцер М20×1,5 манометрический  
**127** – штуцер G1/2 торцевая мембрана  
**147** – штуцер М24×1,5 торцевая мембрана  
**177** – штуцер G 1/2 манометрический  
**187** – штуцер G 1/4

**Класс точности:**

**0,25** – ±0,25 % от ВПИ (от 0,06 МПа)  
**0,5** – ±0,5 % от ВПИ (от 0,01 МПа)

**Длина встроенного кабеля: от 1 до 500 м**

### Модификации ПД100И-ДВХ-1Х7

ПД100И- Х Х - 1Х7 - Х - Х