

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



## Карта заказа Трубка Перкинса ТО, ТИ для пассивного охлаждения рабочей среды перед измерительным прибором

### Трубки отводные ОВЕН ТО

ТО-XX-X.35.X

**Тип геометрии трубки:**

- П** – прямая
- СП** – спиральная прямая
- СУ** – спиральная угловая

**Тип подключения к оборудованию:**

- 1** – резьба
- 2** – сварка

**Материал:**

- 1** – СТ20
- 2** – AISI 304 (08X18H10)

**Длина трубки, см:**

- 35** – накидная гайка под развальцовку

**Присоединительная резьба:**

- резьба М20×1,5 не указывается (по умолчанию)
- G1/2** – резьба G1/2

ТО-   X   -   X   .35   X

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

## Трубки импульсные ОВЕН ТИ

**ТИ-2.X**

**Материал:**

**2** – AISI 304 (08X18H10)

**Длина трубки в скрученном состоянии, см:**

**50** – 50 см (количество витков 28, длина при растяжении 4,3 метра)

**200** – 200 см (количество витков 128, длина при растяжении 19,5 метров)

ТИ-2. **X**  
.....

**ВНИМАНИЕ!**

Таблица модификаций обобщённая, для заказа доступно только 14 моделей, которые предоставлены в таблице конструктивных исполнений