

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



Карта заказа УКТ38 восьмиканальный измеритель с аварийной сигнализацией

УКТ38-Щ4.X

Тип входа:

- ТС** – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М, Cu50/Cu100 или ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
- ТП** – для подключения термодпар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
- ТПП** – для подключения термодпар ТПП(S) или ТПП(R)
- АТ** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
- АН** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения

УКТ38 - Щ4 . **X**
.....