

Карта заказа

ТК Серия Температурные контроллеры с ПИД-регулированием высокой точности

■ Информация для заказа

TK	4	S	—	1	4	R	R		
Выход управления 2 ^{*3}							Стандартный	N	Нет × Выбрать, если необходим стандартный тип регулирования (нагрев или охлаждение)
							Нагрев и охлаждение	R	Релейный
Выход управления 1 ^{*2}							C	Токовый + управляющего напряжения ТТР	
							R	Релейный	
Напряжение питания							S	ТТРФУ	
							C	Токовый + управляющего напряжения ТТР	
Оptionальный вход / выход ^{*1}							4	100–240 В~, 50/60 Гц	
							N	1	Стандартный
	Нагрев и охлаждение	Вых. сигнализ. 2 ^{*5}							
2	Стандартный	Вых. сигнализ. 1 + вых. сигнализ. 2							
D	Стандартный	Вых. сигнализ. 1 + цифр. вх. (DI-1, DI-2)							
	Нагрев и охлаждение	Цифр. вх. (DI-1, DI-2)							
R	Стандартный	Вых. сигнализ. 1 + вых. передачи данных							
	Нагрев и охлаждение	Выход передачи данных							
SP	T	Стандартный	Вых. сигнализ. 1 + вых. связи RS485						
		Нагрев и охлаждение	Вых. связи RS485						
S M W H L	1	Вых. сигнализ. 1							
	1	Вых. сигнализ. 1							
	2	Вых. сигнализ. 1 + вых. сигнализ. 2							
	R	Вых. сигнализ. 1 + вых. передачи данных							
	T	Вых. сигнализ. 1 + вых. связи RS485							
	A	Вых. сигнализ. 1 + вых. сигнализ. 2 + вых. передачи данных							
B	Вых. сигнализ. 1 + вых. сигнализ. 2 + вых. связи RS485								
(★) Размеры							N	DIN 48 (Ш) × 24 (В) мм	
							SP	DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм (с 11-контактным штепселем) ^{*6}	
Разрядность							S	DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм (с блоком зажимов)	
							M	DIN 72 (Ш) × 72 (В) мм	
Наименование							W	DIN 96 (Ш) × 48 (В) мм	
							H	DIN 48 (Ш) × 96 (В) мм	
							L	DIN 96 (Ш) × 96 (В) мм	
							4	9999 (4 разряда)	
							TK	Контроллер температуры / технологического процесса	

- ※ 1: Для моделей ТК4N, ТК4SP выбор опционального выхода может быть ограничен числом доступных выводов.
- ※ 2: Для выхода управления 1 литера «S» означает поддержку выхода ТТРФУ (стандартное, фазовое, циклическое управление).
Литера «C» указывает на возможность выбора между токовым выходом и выходом управляющего напряжения ТТР (стандартное).
- ※ 3: Для выхода управления 2 следует указать литеру «R» или «C», когда требуется регулирование нагревом и охлаждением. Или литеру «N» – если необходим стандартный тип регулирования. Выход управления 2 задействован только в режиме работы контроллера «Нагрев и охлаждение» для управления охлаждением.
- ※ 4: (★) Вход трансформатора тока (ТТ) доступен только у стандартной модели ТК4N с выходом сигнализации 1.
- ※ 5: (★) Модель ТК4N-1□□□ с типом регулирования нагревом и охлаждением имеет только выход сигнализации 2.
- ※ 6: Гнездовые разъемы (PG-11, PS-11) для модели ТК4SP заказываются отдельно.