

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru

Карта заказа ИСКРА пассивный барьер искрозащиты.

ОВЕН ИСКРА-X.03

Тип датчика:

- АТ** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
- ТП** – для подключения термопар и датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения -1...+1 В
- ТС** – для подключения термометров сопротивления
- СК1** – дискретный сигнал, 1 канал подключения для ПДУ-1.1-Ex, ПДУ-2.1-Ex, ПДУ-3.1-Ex
- СК2** – дискретный сигнал, 2 канала подключения для ПДУ-1.2-Ex, ПДУ-2.2-Ex, ПДУ-3.2-Ex
- СК3** – дискретный сигнал, 3 канала подключения для ПДУ-3.3-Ex

ИСКРА - **X** . 03